

令和6年度

浄水水質検査結果一覧

熊谷市上下水道部

令和6年度 浄水水質検査検査地点一覧

No.	採水地点名称	所在地	給水区
1	久下第1公園	熊谷市 久下1丁目地内	東部給水区
2	上中条集会所	熊谷市 上中条地内	北部給水区
3	外原西公園	熊谷市 拾六間地内	西部給水区
4	万吉石田公園	熊谷市 万吉地内	吉岡給水区
5	上恩田浄水場	熊谷市 上恩田地内	大里給水区
6	秦公民館	熊谷市 葛和田地内	妻沼給水区
7	上新田広場	熊谷市 上新田地内	江南給水区
8	楊井集会所	熊谷市 楊井地内	
9	千代ふるさと歩道休憩舎	熊谷市 千代地内	
10	江南総合公園	熊谷市 板井地内	



令和6年度

熊谷市上下水道部

淨水檢查結果

(No.1久下第1公園 東部給水区)

項 目 名		水質基準	単位	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
				23 日	23 日	20 日	18 日	15 日	19 日	17 日	14 日	12 日	23 日	13 日	10 日
基01	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	< 0.0003	－	－	< 0.0003	－	－	< 0.0003	－	－	< 0.0003	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	< 0.00005	－	－	< 0.00005	－	－	< 0.00005	－	－	< 0.00005	－
基05	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－
基06	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－
基08	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	< 0.002	－	－	< 0.002	－	－	< 0.002	－	－	< 0.002	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	< 0.004	－	－	< 0.004	－	－	< 0.004	－	－	< 0.004	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	3.4	3.3	3.4	3.6	3.5	3.6	3.5	3.4	3.5	3.4	3.5	3.6
基12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	< 0.08	－	－	< 0.08	－	－	< 0.08	－	－	< 0.08	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	< 0.10	－	－	< 0.10	－	－	< 0.10	－	－	< 0.10	－
基14	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	< 0.0002	－	－	< 0.0002	－	－	< 0.0002	－	－	< 0.0002	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	< 0.005	－	－	< 0.005	－	－	< 0.005	－	－	< 0.005	－
基16	シス-及びトランス-1,2-ジクロロエチレン *	0.04 以下	mg/L	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－
基17	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－
基19	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－
基20	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－
基21	塩素酸	0.6 以下	mg/L	－	< 0.06	－	－	< 0.06	－	－	< 0.06	－	－	< 0.06	－
基22	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	－	< 0.002	－	－	< 0.002	－	－	< 0.002	－	－	< 0.002	－
基23	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.002	－	－	< 0.001	－	－	0.001	－
基24	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	－	< 0.002	－	－	< 0.002	－	－	< 0.002	－	－	< 0.002	－
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－
基26	臭素酸	0.01 以下	mg/L	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－
基27	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	－	0.006	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.005	－
基28	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	－	< 0.002	－	－	< 0.002	－	－	< 0.002	－	－	< 0.002	－
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.002	－
基30	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－
基31	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	－	< 0.008	－	－	< 0.008	－	－	< 0.008	－	－	< 0.008	－
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	< 0.01	－	－	< 0.01	－	－	< 0.01	－	－	< 0.01	－
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	< 0.02	－	－	< 0.02	－	－	< 0.02	－	－	< 0.02	－
基34	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	< 0.03	－	－	< 0.03	－	－	< 0.03	－	－	< 0.03	－
基35	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	< 0.01	－	－	< 0.01	－	－	< 0.01	－	－	< 0.01	－
基36	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	10.2	－	－	10.3	－	－	10.4	－	－	10.7	－
基37	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	< 0.005	－	－	< 0.005	－	－	< 0.005	－	－	< 0.005	－
基38	塩化物イオン	200 以下	mg/L	11.3	11.3	11.3	10.5	11.4	9.8	10.9	9.4	9.7	12.6	12.2	11.4
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 以下	mg/L	－	106	－	－	111	－	－	112	－	－	109	－
基40	蒸発残留物	500 以下	mg/L	－	188	－	－	195	－	－	190	－	－	178	－
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	< 0.02	－	－	< 0.02	－	－	< 0.02	－	－	< 0.02	－
基42	ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	< 0.000001	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	< 0.000001	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	< 0.005	－	－	< 0.005	－	－	< 0.005	－	－	< 0.005	－
基45	フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	< 0.0005	－	－	< 0.0005	－	－	< 0.0005	－	－	< 0.0005	－
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	mg/L	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	0.4	0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	0.3
基47	pH値	5.8～8.6	－	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 以下	度	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
基51	濁度	2 以下	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

令和6年度

熊谷市上下水道部

淨水檢查結果

(No.2上中条集会所 北部給水区)

	項 目 名	水質基準	単位	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
				23 日	23 日	20 日	18 日	15 日	19 日	17 日	14 日	12 日	23 日	13 日	10 日
基01	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	-	< 0.0003	-	-	< 0.0003	-	-	< 0.0003	-	-	< 0.0003	-
基04	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	-	< 0.00005	-	-	< 0.00005	-	-	< 0.00005	-	-	< 0.00005	-
基05	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-
基06	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-
基08	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-
基09	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	-	< 0.004	-	-	< 0.004	-	-	< 0.004	-	-	< 0.004	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	2.6	2.7	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.1	3.0	2.9	2.9	2.9
基12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	-	< 0.08	-	-	< 0.08	-	-	< 0.08	-	-	< 0.08	-
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	-	< 0.10	-	-	< 0.10	-	-	< 0.10	-	-	< 0.10	-
基14	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	-	< 0.0002	-	-	< 0.0002	-	-	< 0.0002	-	-	< 0.0002	-
基15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	-	< 0.005	-	-	< 0.005	-	-	< 0.005	-	-	< 0.005	-
基16	シス-及びトランス-1,2-ジクロロエチレン *	0.04 以下	mg/L	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-
基17	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-
基18	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-
基19	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-
基20	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-
基21	塩素酸	0.6 以下	mg/L	-	< 0.06	-	-	< 0.06	-	-	< 0.06	-	-	< 0.06	-
基22	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-
基23	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	-	0.003	-	-	0.005	-	-	0.001	-	-	0.001	-
基24	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	-	0.002	-	-	0.004	-	-	0.004	-	-	0.003	-
基26	臭素酸	0.01 以下	mg/L	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-
基27	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	-	0.009	-	-	0.014	-	-	0.009	-	-	0.007	-
基28	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	-	0.003	-	-	0.004	-	-	0.003	-	-	0.002	-
基30	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	-	0.001	-	-	0.001	-	-	0.001	-	-	0.001	-
基31	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	-	< 0.008	-	-	< 0.008	-	-	< 0.008	-	-	< 0.008	-
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	-	< 0.01	-	-	< 0.01	-	-	< 0.01	-	-	< 0.01	-
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	-	< 0.02	-	-	< 0.02	-	-	< 0.02	-	-	< 0.02	-
基34	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	-	< 0.03	-	-	< 0.03	-	-	< 0.03	-	-	< 0.03	-
基35	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	-	< 0.01	-	-	< 0.01	-	-	< 0.01	-	-	< 0.01	-
基36	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	-	12.1	-	-	12.6	-	-	12.9	-	-	13.2	-
基37	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	-	< 0.005	-	-	< 0.005	-	-	< 0.005	-	-	< 0.005	-
基38	塩化物イオン	200 以下	mg/L	14.8	15.1	16.0	15.5	17.3	18.4	18.2	18.6	18.8	18.5	18.9	17.9
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 以下	mg/L	-	107	-	-	114	-	-	115	-	-	115	-
基40	蒸発残留物	500 以下	mg/L	-	197	-	-	216	-	-	211	-	-	201	-
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	-	< 0.02	-	-	< 0.02	-	-	< 0.02	-	-	< 0.02	-
基42	ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	-	-	-	-	< 0.000001	-	-	-	-	-	-	-
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	-	-	-	-	< 0.000001	-	-	-	-	-	-	-
基44	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	-	< 0.005	-	-	< 0.005	-	-	< 0.005	-	-	< 0.005	-
基45	フェノール類	0.005 以下	mg/L	-	< 0.0005	-	-	< 0.0005	-	-	< 0.0005	-	-	< 0.0005	-
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
基47	pH値	5.8～8.6	-	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0
基48	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 以下	度	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
基51	濁度	2 以下	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

令和6年度

熊谷市上下水道部

淨水檢査結果 (No.3外原西公園 西部給水区)

	項 目 名	水質基準	単位	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
				23 日	23 日	20 日	18 日	15 日	19 日	17 日	14 日	12 日	23 日	13 日	10 日
基01	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	-	< 0.0003	-	-	< 0.0003	-	-	< 0.0003	-	-	< 0.0003	-
基04	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	-	< 0.00005	-	-	< 0.00005	-	-	< 0.00005	-	-	< 0.00005	-
基05	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-
基06	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-
基08	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-
基09	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	-	< 0.004	-	-	< 0.004	-	-	< 0.004	-	-	< 0.004	-
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	2.0	2.2	2.0	2.6	3.1	2.6	3.1	2.8	2.6	2.5	2.5	2.6
基12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	-	< 0.08	-	-	< 0.08	-	-	< 0.08	-	-	0.08	-
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	-	< 0.10	-	-	< 0.10	-	-	< 0.10	-	-	< 0.10	-
基14	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	-	< 0.0002	-	-	< 0.0002	-	-	< 0.0002	-	-	< 0.0002	-
基15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	-	< 0.005	-	-	< 0.005	-	-	< 0.005	-	-	< 0.005	-
基16	ジス-及びトランス-1,2-ジクロロエチレン *	0.04 以下	mg/L	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-
基17	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-
基18	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-
基19	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-
基20	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-
基21	塩素酸	0.6 以下	mg/L	-	< 0.06	-	-	< 0.06	-	-	< 0.06	-	-	< 0.06	-
基22	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-
基23	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	-	0.007	-	-	0.013	-	-	0.005	-	-	0.004	-
基24	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	-	0.005	-	-	0.004	-	-	0.003	-	-	0.002	-
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	-	0.004	-	-	0.005	-	-	0.007	-	-	0.005	-
基26	臭素酸	0.01 以下	mg/L	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-
基27	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	-	0.017	-	-	0.027	-	-	0.021	-	-	0.014	-
基28	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	-	0.005	-	-	0.006	-	-	0.004	-	-	0.004	-
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	-	0.006	-	-	0.009	-	-	0.009	-	-	0.005	-
基30	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-
基31	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	-	< 0.008	-	-	< 0.008	-	-	< 0.008	-	-	< 0.008	-
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	-	< 0.01	-	-	< 0.01	-	-	< 0.01	-	-	< 0.01	-
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	-	< 0.02	-	-	< 0.02	-	-	< 0.02	-	-	< 0.02	-
基34	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	-	< 0.03	-	-	< 0.03	-	-	< 0.03	-	-	< 0.03	-
基35	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	-	< 0.01	-	-	0.01	-	-	< 0.01	-	-	< 0.01	-
基36	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	-	10.1	-	-	11.4	-	-	11.7	-	-	12.3	-
基37	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	-	< 0.005	-	-	< 0.005	-	-	< 0.005	-	-	< 0.005	-
基38	塩化物イオン	200 以下	mg/L	13.5	14.1	16.5	15.2	17.0	14.6	14.5	16.2	17.8	18.3	19.8	18.0
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 以下	mg/L	-	75.3	-	-	90.9	-	-	87.7	-	-	87.4	-
基40	蒸発残留物	500 以下	mg/L	-	148	-	-	177	-	-	173	-	-	172	-
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	-	< 0.02	-	-	< 0.02	-	-	< 0.02	-	-	< 0.02	-
基42	ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	-	-	-	-	< 0.000001	-	-	-	-	-	-	-
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	-	-	-	-	< 0.000001	-	-	-	-	-	-	-
基44	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	-	< 0.005	-	-	< 0.005	-	-	< 0.005	-	-	< 0.005	-
基45	フェノール類	0.005 以下	mg/L	-	< 0.0005	-	-	< 0.0005	-	-	< 0.0005	-	-	< 0.0005	-
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7
基47	pH値	5.8～8.6	-	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
基48	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 以下	度	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
基51	濁度	2 以下	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

令和6年度

熊谷市上下水道部

浄水検査結果

(№.4万吉石田公園 吉岡給水区)

	項 目 名	水質基準	単位	4 月 23 日	5 月 23 日	6 月 20 日	7 月 18 日	8 月 15 日	9 月 19 日	10 月 17 日	11 月 14 日	12 月 12 日	1 月 23 日	2 月 13 日	3 月 10 日
基01	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	-	< 0.0003	-	-	< 0.0003	-	-	< 0.0003	-	-	< 0.0003	-
基04	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	-	< 0.00005	-	-	< 0.00005	-	-	< 0.00005	-	-	< 0.00005	-
基05	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-
基06	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-
基08	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-
基09	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	-	< 0.004	-	-	< 0.004	-	-	< 0.004	-	-	< 0.004	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	1.3	1.5	1.9	2.1	2.0	2.8	3.2	2.6	2.3	1.7	1.8	1.8
基12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	-	0.09	-	-	0.10	-	-	0.08	-	-	0.10	-
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	-	< 0.10	-	-	< 0.10	-	-	< 0.10	-	-	< 0.10	-
基14	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	-	< 0.0002	-	-	< 0.0002	-	-	< 0.0002	-	-	< 0.0002	-
基15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	-	< 0.005	-	-	< 0.005	-	-	< 0.005	-	-	< 0.005	-
基16	シス-及びトランス-1,2-ジクロロエチレン *	0.04 以下	mg/L	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-
基17	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-
基18	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-
基19	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-
基20	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-
基21	塩素酸	0.6 以下	mg/L	-	< 0.06	-	-	< 0.06	-	-	< 0.06	-	-	< 0.06	-
基22	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-
基23	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	-	0.008	-	-	0.014	-	-	0.005	-	-	0.005	-
基24	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	-	0.006	-	-	0.002	-	-	0.003	-	-	0.004	-
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	-	0.003	-	-	0.006	-	-	0.006	-	-	0.004	-
基26	臭素酸	0.01 以下	mg/L	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-
基27	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	-	0.018	-	-	0.030	-	-	0.019	-	-	0.015	-
基28	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	-	0.006	-	-	0.006	-	-	0.004	-	-	0.006	-
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	-	0.007	-	-	0.010	-	-	0.008	-	-	0.006	-
基30	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-
基31	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	-	< 0.008	-	-	< 0.008	-	-	< 0.008	-	-	< 0.008	-
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	-	< 0.01	-	-	< 0.01	-	-	< 0.01	-	-	< 0.01	-
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	-	< 0.02	-	-	< 0.02	-	-	< 0.02	-	-	< 0.02	-
基34	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	-	< 0.03	-	-	< 0.03	-	-	< 0.03	-	-	< 0.03	-
基35	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	-	< 0.01	-	-	< 0.01	-	-	< 0.01	-	-	< 0.01	-
基36	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	-	10.2	-	-	10.9	-	-	11.8	-	-	13.7	-
基37	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	-	< 0.005	-	-	< 0.005	-	-	< 0.005	-	-	< 0.005	-
基38	塩化物イオン	200 以下	mg/L	13.6	15.6	16.5	13.5	16.3	14.2	15.3	17.0	18.4	23.1	25.6	22.1
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 以下	mg/L	-	61.7	-	-	72.8	-	-	82.2	-	-	67.6	-
基40	蒸発残留物	500 以下	mg/L	-	137	-	-	154	-	-	163	-	-	162	-
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	-	< 0.02	-	-	< 0.02	-	-	< 0.02	-	-	< 0.02	-
基42	ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	-	-	-	-	< 0.000001	-	-	-	-	-	-	-
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	-	-	-	-	< 0.000001	-	-	-	-	-	-	-
基44	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	-	< 0.005	-	-	< 0.005	-	-	< 0.005	-	-	< 0.005	-
基45	フェノール類	0.005 以下	mg/L	-	< 0.0005	-	-	< 0.0005	-	-	< 0.0005	-	-	< 0.0005	-
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	mg/L	0.5	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.8	0.8	1.0
基47	pH値	5.8～8.6	-	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	7.0	6.8	6.8	6.7	7.0	7.1	7.1
基48	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 以下	度	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
基51	濁度	2 以下	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0	< 0.1	< 0.1

令和6年度

熊谷市上下水道部

淨水檢查結果

(No.5上恩田浄水場 大里給水区)

	項 目 名	水質基準	単位	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
				23 日	23 日	20 日	18 日	15 日	19 日	17 日	14 日	12 日	23 日	13 日	10 日
基01	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	< 0.0003	－	－	< 0.0003	－	－	< 0.0003	－	－	< 0.0003	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	< 0.00005	－	－	< 0.00005	－	－	< 0.00005	－	－	< 0.00005	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	< 0.002	－	－	< 0.002	－	－	< 0.002	－	－	< 0.002	－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	< 0.004	－	－	< 0.004	－	－	< 0.004	－	－	< 0.004	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	2.2	2.3	2.4	2.4	2.4	2.7	3.0	2.8	2.6	2.5	2.5	2.5
基12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	< 0.08	－	－	< 0.08	－	－	< 0.08	－	－	< 0.08	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	< 0.10	－	－	< 0.10	－	－	< 0.10	－	－	< 0.10	－	－
基14	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	< 0.0002	－	－	< 0.0002	－	－	< 0.0002	－	－	< 0.0002	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	< 0.005	－	－	< 0.005	－	－	< 0.005	－	－	< 0.005	－	－
基16	シス-及びトランス-1,2-ジクロロエチレン *	0.04 以下	mg/L	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－
基20	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－
基21	塩素酸	0.6 以下	mg/L	< 0.06	－	－	< 0.06	－	－	< 0.06	－	－	< 0.06	－	－
基22	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	< 0.002	－	－	< 0.002	－	－	< 0.002	－	－	< 0.002	－	－
基23	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.006	－	－	0.009	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－
基24	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.004	－	－	< 0.002	－	－	0.003	－	－	< 0.002	－	－
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.004	－	－	0.006	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－
基26	臭素酸	0.01 以下	mg/L	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－
基27	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.017	－	－	0.025	－	－	0.020	－	－	0.013	－	－
基28	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.005	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.006	－	－	0.008	－	－	0.006	－	－	0.005	－	－
基30	ブロモホルム	0.03 以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－
基31	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	< 0.008	－	－	< 0.008	－	－	< 0.008	－	－	< 0.008	－	－
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	< 0.01	－	－	< 0.01	－	－	< 0.01	－	－	< 0.01	－	－
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	< 0.02	－	－	< 0.02	－	－	< 0.02	－	－	< 0.02	－	－
基34	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	< 0.03	－	－	< 0.03	－	－	< 0.03	－	－	< 0.03	－	－
基35	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	< 0.01	－	－	< 0.01	－	－	< 0.01	－	－	< 0.01	－	－
基36	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	17.3	－	－	18.0	－	－	19.0	－	－	19.2	－	－
基37	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	< 0.005	－	－	< 0.005	－	－	< 0.005	－	－	< 0.005	－	－
基38	塩化物イオン	200 以下	mg/L	15.2	15.8	17.2	16.3	16.8	16.1	16.0	16.8	17.7	18.7	19.7	18.6
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 以下	mg/L	92.5	－	－	101	－	－	109	－	－	103	－	－
基40	蒸発残留物	500 以下	mg/L	172	－	－	201	－	－	196	－	－	199	－	－
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	< 0.02	－	－	< 0.02	－	－	< 0.02	－	－	< 0.02	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	< 0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	< 0.0000001	－	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	< 0.005	－	－	< 0.005	－	－	< 0.005	－	－	< 0.005	－	－
基45	フェノール類	0.005 以下	mg/L	< 0.0005	－	－	< 0.0005	－	－	< 0.0005	－	－	< 0.0005	－	－
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5
基47	pH値	5.8～8.6	－	7.7	7.7	7.8	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 以下	度	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
基51	濁度	2 以下	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

令和6年度

淨水檢查結果

(No.6秦公民館 妻沼給水区)

熊谷市上下水道部

	項 目 名	水質基準	単位	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
				23 日	23 日	20 日	18 日	15 日	19 日	17 日	14 日	12 日	23 日	13 日	10 日
基01	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	< 0.0003	-	-	< 0.0003	-	-	< 0.0003	-	-	< 0.0003	-	-
基04	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	< 0.00005	-	-	< 0.00005	-	-	< 0.00005	-	-	< 0.00005	-	-
基05	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-
基06	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001	-	-	0.001	-	-	0.001	-	-	0.001	-	-
基08	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-
基09	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	< 0.004	-	-	< 0.004	-	-	< 0.004	-	-	< 0.004	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.7	0.8	0.8	0.9	1.1	1.4	2.0	1.5	1.3	1.1	1.1	1.2
基12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	< 0.08	-	-	< 0.08	-	-	< 0.08	-	-	< 0.08	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	< 0.10	-	-	< 0.10	-	-	< 0.10	-	-	< 0.10	-	-
基14	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	< 0.0002	-	-	< 0.0002	-	-	< 0.0002	-	-	< 0.0002	-	-
基15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	< 0.005	-	-	< 0.005	-	-	< 0.005	-	-	< 0.005	-	-
基16	ジス-及びトランス-1,2-ジクロロエチレン *	0.04 以下	mg/L	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-
基17	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-
基18	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-
基19	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-
基20	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-
基21	塩素酸	0.6 以下	mg/L	< 0.06	-	-	< 0.06	-	-	< 0.06	-	-	< 0.06	-	-
基22	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-
基23	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.008	-	-	0.014	-	-	0.008	-	-	0.004	-	-
基24	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.005	-	-	0.005	-	-	0.004	-	-	0.003	-	-
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.003	-	-	0.005	-	-	0.006	-	-	0.005	-	-
基26	臭素酸	0.01 以下	mg/L	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-
基27	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.017	-	-	0.029	-	-	0.022	-	-	0.015	-	-
基28	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.007	-	-	0.007	-	-	0.004	-	-	0.004	-	-
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.006	-	-	0.010	-	-	0.007	-	-	0.006	-	-
基30	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	0.001	-	-	< 0.001	-	-
基31	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	< 0.008	-	-	< 0.008	-	-	< 0.008	-	-	< 0.008	-	-
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	< 0.01	-	-	< 0.01	-	-	< 0.01	-	-	< 0.01	-	-
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	< 0.02	-	-	< 0.02	-	-	< 0.02	-	-	< 0.02	-	-
基34	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	< 0.03	-	-	< 0.03	-	-	< 0.03	-	-	< 0.03	-	-
基35	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	< 0.01	-	-	< 0.01	-	-	< 0.01	-	-	< 0.01	-	-
基36	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	15.6	-	-	15.3	-	-	17.8	-	-	18.6	-	-
基37	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	< 0.005	-	-	< 0.005	-	-	< 0.005	-	-	< 0.005	-	-
基38	塩化物イオン	200 以下	mg/L	15.2	16.5	18.1	15.6	18.0	16.4	17.3	18.1	19.5	20.7	22.2	20.2
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 以下	mg/L	56.4	-	-	63.4	-	-	80.6	-	-	72.3	-	-
基40	蒸発残留物	500 以下	mg/L	122	-	-	151	-	-	162	-	-	163	-	-
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	< 0.02	-	-	< 0.02	-	-	< 0.02	-	-	< 0.02	-	-
基42	ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	-	-	-	0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	-	-	-	< 0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	< 0.005	-	-	< 0.005	-	-	< 0.005	-	-	< 0.005	-	-
基45	フェノール類	0.005 以下	mg/L	< 0.0005	-	-	< 0.0005	-	-	< 0.0005	-	-	< 0.0005	-	-
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.8
基47	pH値	5.8～8.6	-	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8
基48	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 以下	度	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
基51	濁度	2 以下	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

令和6年度

熊谷市上下水道部

淨水檢查結果

(No.7上新田広場 江南給水区)

	項 目 名	水質基準	単位	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
				23 日	23 日	20 日	18 日	15 日	19 日	17 日	14 日	12 日	23 日	13 日	10 日
基01	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	< 0.0003	－	－	< 0.0003	－	－	< 0.0003	－	－	< 0.0003	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	< 0.00005	－	－	< 0.00005	－	－	< 0.00005	－	－	< 0.00005	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	< 0.002	－	－	< 0.002	－	－	< 0.002	－	－	< 0.002	－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	< 0.004	－	－	< 0.004	－	－	< 0.004	－	－	< 0.004	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	1.2	1.5	2.1	2.1	2.1	2.5	2.9	2.4	1.9	1.6	1.8	1.8
基12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	< 0.08	－	－	< 0.08	－	－	< 0.08	－	－	0.09	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	< 0.10	－	－	< 0.10	－	－	< 0.10	－	－	< 0.10	－	－
基14	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	< 0.0002	－	－	< 0.0002	－	－	< 0.0002	－	－	< 0.0002	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	< 0.005	－	－	< 0.005	－	－	< 0.005	－	－	< 0.005	－	－
基16	シス-及びトランス-1,2-ジクロロエチレン *	0.04 以下	mg/L	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－
基20	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－
基21	塩素酸	0.6 以下	mg/L	< 0.06	－	－	< 0.06	－	－	< 0.06	－	－	< 0.06	－	－
基22	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	< 0.002	－	－	< 0.002	－	－	< 0.002	－	－	< 0.002	－	－
基23	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.009	－	－	0.010	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－
基24	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.007	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.002	－	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－
基26	臭素酸	0.01 以下	mg/L	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－
基27	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.017	－	－	0.020	－	－	0.017	－	－	0.014	－	－
基28	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.008	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.006	－	－	0.007	－	－	0.006	－	－	0.006	－	－
基30	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－
基31	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	< 0.008	－	－	< 0.008	－	－	< 0.008	－	－	< 0.008	－	－
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	< 0.01	－	－	< 0.01	－	－	< 0.01	－	－	< 0.01	－	－
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	< 0.02	－	－	< 0.02	－	－	< 0.02	－	－	< 0.02	－	－
基34	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	< 0.03	－	－	< 0.03	－	－	< 0.03	－	－	< 0.03	－	－
基35	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	< 0.01	－	－	< 0.01	－	－	< 0.01	－	－	< 0.01	－	－
基36	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	8.8	－	－	8.9	－	－	11.6	－	－	12.5	－	－
基37	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	< 0.005	－	－	< 0.005	－	－	< 0.005	－	－	< 0.005	－	－
基38	塩化物イオン	200 以下	mg/L	13.5	13.8	15.7	12.5	15.3	12.4	14.0	14.3	19.3	20.8	24.1	20.5
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 以下	mg/L	46.6	－	－	66.7	－	－	82.1	－	－	68.5	－	－
基40	蒸発残留物	500 以下	mg/L	104	－	－	138	－	－	151	－	－	150	－	－
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	< 0.02	－	－	< 0.02	－	－	< 0.02	－	－	< 0.02	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	< 0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	< 0.005	－	－	< 0.005	－	－	< 0.005	－	－	< 0.005	－	－
基45	フェノール類	0.005 以下	mg/L	< 0.0005	－	－	< 0.0005	－	－	< 0.0005	－	－	< 0.0005	－	－
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	mg/L	0.6	0.7	0.6	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.9
基47	pH値	5.8～8.6	－	7.0	7.0	6.9	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 以下	度	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
基51	濁度	2 以下	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

令和6年度

熊谷市上下水道部

浄水検査結果 (No.8楊井集会所 江南給水区)

	項 目 名	水質基準	単位	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
				23 日	23 日	20 日	18 日	15 日	19 日	17 日	14 日	12 日	23 日	13 日	10 日
基01	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	< 0.0003	－	－	< 0.0003	－	－	< 0.0003	－	－	< 0.0003	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	< 0.00005	－	－	< 0.00005	－	－	< 0.00005	－	－	< 0.00005	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	< 0.002	－	－	< 0.002	－	－	< 0.002	－	－	< 0.002	－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	< 0.004	－	－	< 0.004	－	－	< 0.004	－	－	< 0.004	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	1.1	1.5	2.0	2.0	2.0	2.5	2.9	2.3	1.9	1.6	1.8	1.8
基12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	< 0.08	－	－	< 0.08	－	－	< 0.08	－	－	0.09	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	< 0.10	－	－	< 0.10	－	－	< 0.10	－	－	< 0.10	－	－
基14	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	< 0.0002	－	－	< 0.0002	－	－	< 0.0002	－	－	< 0.0002	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	< 0.005	－	－	< 0.005	－	－	< 0.005	－	－	< 0.005	－	－
基16	ジス-及びトランス-1,2-ジクロロエチレン *	0.04 以下	mg/L	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－
基20	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－
基21	塩素酸	0.6 以下	mg/L	< 0.06	－	－	< 0.06	－	－	< 0.06	－	－	< 0.06	－	－
基22	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	< 0.002	－	－	< 0.002	－	－	< 0.002	－	－	< 0.002	－	－
基23	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.010	－	－	0.011	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－
基24	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.007	－	－	< 0.002	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.003	－	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－
基26	臭素酸	0.01 以下	mg/L	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－
基27	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.020	－	－	0.021	－	－	0.019	－	－	0.014	－	－
基28	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.009	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	0.005	－	－
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.007	－	－	0.007	－	－	0.007	－	－	0.006	－	－
基30	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－
基31	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	< 0.008	－	－	< 0.008	－	－	< 0.008	－	－	< 0.008	－	－
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	< 0.01	－	－	< 0.01	－	－	< 0.01	－	－	< 0.01	－	－
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	< 0.02	－	－	< 0.02	－	－	< 0.02	－	－	< 0.02	－	－
基34	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	< 0.03	－	－	< 0.03	－	－	< 0.03	－	－	< 0.03	－	－
基35	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	< 0.01	－	－	0.02	－	－	0.01	－	－	< 0.01	－	－
基36	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	8.8	－	－	9.0	－	－	11.5	－	－	12.6	－	－
基37	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	< 0.005	－	－	< 0.005	－	－	< 0.005	－	－	< 0.005	－	－
基38	塩化物イオン	200 以下	mg/L	13.8	13.8	15.7	12.6	15.7	12.6	14.0	14.1	18.2	21.2	24.0	20.8
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 以下	mg/L	45.7	－	－	67.2	－	－	82.4	－	－	68.5	－	－
基40	蒸発残留物	500 以下	mg/L	99	－	－	139	－	－	156	－	－	149	－	－
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	< 0.02	－	－	< 0.02	－	－	< 0.02	－	－	< 0.02	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	< 0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	< 0.005	－	－	< 0.005	－	－	< 0.005	－	－	< 0.005	－	－
基45	フェノール類	0.005 以下	mg/L	< 0.0005	－	－	< 0.0005	－	－	< 0.0005	－	－	< 0.0005	－	－
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	mg/L	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
基47	pH値	5.8～8.6	－	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 以下	度	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
基51	濁度	2 以下	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

令和6年度

熊谷市上下水道部

淨水檢查結果

(No.9千代ふるさと歩道休憩舎 江南給水区)

	項 目 名	水質基準	単位	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
				23 日	23 日	20 日	18 日	15 日	19 日	17 日	14 日	12 日	23 日	13 日	10 日
基01	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	< 0.0003	-	-	< 0.0003	-	-	< 0.0003	-	-	< 0.0003	-	-
基04	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	< 0.00005	-	-	< 0.00005	-	-	< 0.00005	-	-	< 0.00005	-	-
基05	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-
基06	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-
基08	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-
基09	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	< 0.004	-	-	< 0.004	-	-	< 0.004	-	-	< 0.004	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	1.2	1.5	2.0	2.0	2.1	2.4	2.9	2.4	1.9	1.6	1.7	1.8
基12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	< 0.08	-	-	< 0.08	-	-	< 0.08	-	-	0.09	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	< 0.10	-	-	< 0.10	-	-	< 0.10	-	-	< 0.10	-	-
基14	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	< 0.0002	-	-	< 0.0002	-	-	< 0.0002	-	-	< 0.0002	-	-
基15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	< 0.005	-	-	< 0.005	-	-	< 0.005	-	-	< 0.005	-	-
基16	ビス-及びトランス-1,2-ジクロロエチレン *	0.04 以下	mg/L	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-
基17	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-
基18	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-
基19	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-
基20	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-
基21	塩素酸	0.6 以下	mg/L	< 0.06	-	-	< 0.06	-	-	< 0.06	-	-	< 0.06	-	-
基22	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-
基23	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.011	-	-	0.013	-	-	0.007	-	-	0.005	-	-
基24	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.008	-	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-	0.004	-	-
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.003	-	-	0.004	-	-	0.005	-	-	0.005	-	-
基26	臭素酸	0.01 以下	mg/L	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-
基27	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.022	-	-	0.026	-	-	0.019	-	-	0.017	-	-
基28	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.010	-	-	0.007	-	-	0.004	-	-	0.005	-	-
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.008	-	-	0.009	-	-	0.007	-	-	0.007	-	-

令和6年度

熊谷市上下水道部

淨水檢查結果

(No.10江南総合公園 江南給水区)

	項 目 名	水質基準	単位	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
				23 日	23 日	20 日	18 日	15 日	19 日	17 日	14 日	12 日	23 日	13 日	10 日
基01	一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	< 0.0003	－	－	< 0.0003	－	－	< 0.0003	－	－	< 0.0003	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	< 0.00005	－	－	< 0.00005	－	－	< 0.00005	－	－	< 0.00005	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	< 0.002	－	－	< 0.002	－	－	< 0.002	－	－	< 0.002	－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	< 0.004	－	－	< 0.004	－	－	< 0.004	－	－	< 0.004	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	1.2	1.5	2.0	2.0	2.1	2.4	2.9	2.4	1.9	1.6	1.7	1.8
基12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.08	－	－	< 0.08	－	－	< 0.08	－	－	0.09	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	< 0.10	－	－	< 0.10	－	－	< 0.10	－	－	< 0.10	－	－
基14	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	< 0.0002	－	－	< 0.0002	－	－	< 0.0002	－	－	< 0.0002	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	< 0.005	－	－	< 0.005	－	－	< 0.005	－	－	< 0.005	－	－
基16	ビス-及びトランス-1,2-ジクロロエチレン *	0.04 以下	mg/L	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－
基20	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－
基21	塩素酸	0.6 以下	mg/L	< 0.06	－	－	< 0.06	－	－	< 0.06	－	－	< 0.06	－	－
基22	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	< 0.002	－	－	< 0.002	－	－	< 0.002	－	－	< 0.002	－	－
基23	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.010	－	－	0.012	－	－	0.007	－	－	0.005	－	－
基24	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.008	－	－	< 0.002	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.003	－	－	0.004	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－
基26	臭素酸	0.01 以下	mg/L	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－
基27	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.020	－	－	0.025	－	－	0.019	－	－	0.015	－	－
基28	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.010	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－	0.005	－	－
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.007	－	－	0.009	－	－	0.007	－	－	0.006	－	－
基30	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－
基31	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	< 0.008	－	－	< 0.008	－	－	< 0.008	－	－	< 0.008	－	－
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	< 0.01	－	－	< 0.01	－	－	< 0.01	－	－	< 0.01	－	－
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	< 0.02	－	－	< 0.02	－	－	< 0.02	－	－	< 0.02	－	－
基34	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	< 0.03	－	－	< 0.03	－	－	< 0.03	－	－	< 0.03	－	－
基35	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	< 0.01	－	－	< 0.01	－	－	< 0.01	－	－	< 0.01	－	－
基36	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	9.1	－	－	9.5	－	－	11.4	－	－	12.6	－	－
基37	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	< 0.005	－	－	< 0.005	－	－	< 0.005	－	－	< 0.005	－	－
基38	塩化物イオン	200 以下	mg/L	14.1	13.4	15.6	13.6	15.5	13.2	13.9	14.6	18.8	21.3	24.1	21.1
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 以下	mg/L	46.1	－	－	67.9	－	－	81.6	－	－	68.0	－	－
基40	蒸発残留物	500 以下	mg/L	105	－	－	143	－	－	156	－	－	150	－	－
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	< 0.02	－	－	< 0.02	－	－	< 0.02	－	－	< 0.02	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	< 0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	< 0.005	－	－	< 0.005	－	－	< 0.005	－	－	< 0.005	－	－
基45	フェノール類	0.005 以下	mg/L	< 0.0005	－	－	< 0.0005	－	－	< 0.0005	－	－	< 0.0005	－	－
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	mg/L	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.8	0.7	0.9
基47	pH値	5.8～8.6	－	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 以下	度	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
基51	濁度	2 以下	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1