

別表第1（第3条関係）

既存ブロック塀等の安全性チェックリスト

各調査項目の内容を確認し、該当する調査結果に○をつけてください。

補強コンクリートブロック造の塀の場合

| 調査項目 | | 調査内容 | 調査結果 | |
|--------------------------------------|------|---|------|-----|
| 外 観 調 査 （ 目 視） | 塀の高さ | 道路等の地盤面から2.2m以下である。 | はい | いいえ |
| | 塀の厚さ | 10cm以上ある。 (塀の高さが2mを超える場合は15cm以上。) | はい | いいえ |
| | 控え壁 | 塀の高さが1.2mを超える場合、塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5以上の長さの控え壁がある。 | はい | いいえ |
| | 基礎 | コンクリートの基礎がある。 (塀の高さが1.2mを超える場合、基礎の根入れ深さが30cm以上ある。) | はい | いいえ |
| | 健全性 | 亀裂や傾き、ぐらつきがない。 | はい | いいえ |
| ※上記項目のうち1つでも「いいえ」があれば、補助金交付の対象となります。 | | | | |
| 外観調査の結果が全て「はい」で、専門家による調査を行った場合のみ回答 | | | | |
| 鉄筋 | | 直径9mm以上の鉄筋が、縦横ともに80cm以下の間隔で配筋されている。 | はい | いいえ |

※鉄筋の有無が不明な場合は、組積造の塀として申請してください。

組積造の塀の場合（れんが造、石造、鉄筋のないブロック塀）

| 調査項目 | | 調査内容 | 調査結果 | |
|-------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----|
| 外 観 調 査 （ 目 視） | 塀の高さ | 道路等の地盤面から1.2m以下である。 | はい | いいえ |
| | 塀の厚さ | 塀の高さの1/10以上ある。 | はい | いいえ |
| | 控え壁 | 塀の長さ4m以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上の長さの控え壁がある。 | はい | いいえ |
| | 基礎 | コンクリートの基礎があり、根入れが20cm以上ある。 | はい | いいえ |
| | 健全性 | 亀裂や傾き、ぐらつきがない。 | はい | いいえ |
| ※上記項目のうち1つでも「いいえ」があれば補助金交付の対象となります。 | | | | |

※この調査表は、平成30年6月21日付け国住指第1130号において通知された「ブロック塀等の点検のチェックポイント」の基準を参照し作成しています。