

避難所の安全確認（チェックリスト）

施設	チェック	区分	確認事項
施設全体		外観	傾斜、ゆがみ
		柱	亀裂、破損、傾斜
		壁	亀裂、ズレ、変形、剥離
		屋根	落下、破損
施設内 (廊下含む)		天井	亀裂、壁の落下、ゆがみ、破損、 飛散の有無
		床	
		壁	
		出入り口ドア	
		窓枠	
		窓ガラス	
階段		防火シャッター	通行の可否
		非常階段	
給湯・調理室		水道	水道管の破損、水漏れ
		ガス	元栓の損傷
		電気器具	電線の切断、使用の可否
		冷蔵庫等	転倒、使用の可否
		食器類	転倒、落下、使用の可否
ライフライン等		水道	水道管の破損、水漏れ
		トイレ	排水の状況
		電話・FAX	使用の可否
		放送設備	使用の可否
総合評価		A B C	
※ 危険区域への立入禁止措置や危険物の除去など安全対策を講ずること。 ※ 目視により、該当する部分について、分かる範囲で記入する。			

A・・・安全性は、特に問題なし。

B・・・散乱物はあるが、建物全体の構造には問題なし。

C・・・被害甚大につき使用不能